

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

141410, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе д. 34, телефон (498)505-41-68, факс (498)505-41-78
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Зарайскому району

(наименование органа государственного надзора)

140600, Московская область, г. Зарайск, ул. Московская, д. 27 «А», телефон (496)662-40-79, ogpnzaraisk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Московская область

«24» июня 2016 г.

г.о. Серебряные Пруды

(место составления акта)

(дата составления акта)

«12» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 39

По адресу/адресам:

адрес места нахождения юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя: мкр. Юбилейный д. 10, с. Подхожее, г.о. Серебряные Пруды, Московская область;

адрес мест(а) фактического осуществления им деятельности д. Шеметово, д. 10, г.о. Серебряные Пруды, Московская область; с. Подхожее, мкр. Юбилейный д. 10, г.о. Серебряные Пруды, Московская область; с. Мочилы, ул. Школьная д. 8, г.о. Серебряные Пруды, Московская область.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 39 от 30 мая 2016 г. Главного государственного инспектора Зарайского района по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности по Зарайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области Шотина Дмитрия Владимировича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр сельского поселения Мочильское Московской области»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«06» июня 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

«15» июня 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«20» июня 2016 г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1,5 часа

«24» июня 2016 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 0,5 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/7 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Зарайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Директор МУК КДЦ «Мочильское» Волкова Елена Александровна
09 час. 00 мин. «6» июня 2016 г.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Московской области: 8 (499) 743-02-72

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: - _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Грибков Иван Сергеевич инспектор отделения НД по г.о. Серебряные Пруды отдела надзорной деятельности по Зарайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МУК КДЦ «Мочильское» Волкова Елена Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

— В ходе проведения проверки:

| № п/п | выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): |
|--|---|
| МКУК КДЦ "МОЧИЛЬСКОЕ" (Подхоженский СДК) с. Подхожее, мкр. Юбилейный д. 10, г.о. Серебряные Пруды, Московская область | |
| 1. | на объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII настоящих правил. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 2, 460, 461, 462) |
| 2. | на объекте защиты, лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, допущены к работе. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 3) |
| 3. | не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки огнезащитными составами, с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 108) |
| 4. | не обеспечена обработка горючих декораций, огнезащитными составами, с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 108) |
| МКУК КДЦ "МОЧИЛЬСКОЕ" (Мочильский СДК) с. Мочилы, ул. Школьная д. 8, г.о. Серебряные Пруды, Московская область | |
| 5. | на объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII настоящих правил. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 2, 460, 461, 462) |
| 6. | на объекте защиты, лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, допущены к работе. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 3) |
| 7. | не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки огнезащитными составами, с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 108) |
| 8. | не обеспечена обработка горючих декораций, огнезащитными составами, с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 108) |
| МКУК КДЦ "МОЧИЛЬСКОЕ" (Шеметовский ДК) д. Шеметово, д. 10, г.о. Серебряные Пруды, Московская область | |
| 9. | на объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII настоящих правил. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 2, 460, 461, 462) |
| 10. | На объекте защиты, лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, допущены к работе. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 3) |

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отделения НД по г.о. Серебряные Пруды отдела надзорной деятельности по Зарайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области Грибков Иван Сергеевич

24 июня 2016 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МУК КЦЦ «Мочильское» Волкова Елена Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

24 июня 2016 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)